

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02060

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Армаселль".

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, офис 1505. ОГРН: 1107746038267.

Телефон (499) 270-55-13, факс (499) 270-55-13.

№ 0018417

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Армаселль".

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, офис 1505. ОГРН: 1107746038267.

Телефон (499) 270-55-13, факс (499) 270-55-13.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Чехлы теплоизоляционные Armacell (защитная оболочка из стеклоткани с силиконовым покрытием (группа горючести Г1), теплоизоляция из вспененного каучука Armaflex (группа горючести Г1)), выпускаемые по ТУ 5768-002-64609336-12 с изм. 1-7. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.41

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4439/РС от 05.02.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04645 от 25.12.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2017

по 24.05.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева
Подпись

В.Ю. Шитиков
Подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия