



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003685.11.15

Дата 13. 11. 2015 г.

На основании заявления № 03862

от 09.11.2015

Организация-изготовитель: **ООО "Армаселль"**

Адрес: Московская обл., г. Лобная, ул. Лейтенанта Бойко, д. 95В ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Армаселль"**

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505 ( Россия )

Наименование продукции: **Изделия теплоизоляционные из эластомерных материалов на основе вспененных синтетических каучуков марок: Armaflex ACE и HT/Armaflex (трубки, листы в рулонах), Armaflex HDI (листы)**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 5768-003-64609336-15 "Изделия теплоизоляционные из эластомерных материалов на основе вспененных синтетических каучуков марок Armaflex"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 5768-003-64609336-15 "Изделия теплоизоляционные из эластомерных материалов на основе вспененных синтетических каучуков марок Armaflex", этикетка, регистрационные документы, доверенность**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия, изготовленные на основе бутадиен-нитрильных и этиленпропиленовых каучуков**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №1265/1265-О-15-11 от 11.11.2015 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0,02
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,002
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.01
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.3
Акрилонитрил, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.03
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.01
Спир изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.2
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.01	0.5
Напряженность электростатического поля, кВ/м	3,24	15.0

Область применения: Для теплоизоляции трубопроводов, оборудования, емкостей, воздухопроводов и инженерных сетей различного назначения в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях. Могут применяться на объектах различных отраслей народного хозяйства, включая пищевые предприятия, объекты здравоохранения, объекты судостроения, объекты нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности и другие объекты

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5768-003-64609336-15. Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные из эластомерных материалов на основе вспененных синтетических каучуков марок: Armaflex ACE и HT/Armaflex (трубки, листы в рулонах), Armaflex HDI (листы)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)



Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.